



Cserkeszlő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2023. év február hó 9. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
száma	pontos címe

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT		
Ssz.	száma	pontos címe
1.	49/2023.(II.09.)	jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról.
2.	50/2023.(II.09.)	a napirendek elfogadásáról.
3.	51/2023.(II.09.)	I-es kút kútfej cseréről.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 9-én megtartott, rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Varga Attila polgármester
Horváth Attila alpolgármester
dr. Tóth Dániel jegyző

Echbauerné Kiss Katalin
Berezvai József
Gyóllai László
Molnár Zsolt
Györe Dávid Attila
képviselő-testület tagjai

Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív alapján.

Varga Attila polgármester: */A Képviselő-testület ülését 19 óra 41 perckor megnyitotta./*

Tisztelettel köszöntök mindenkit Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt, rendkívüli ülésén, 2023. február 9-én. Ez egy hirtelen megtartandó rendkívüli testületi ülés a fentálló, kialakult helyzetre tekintettel. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, tehát határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Echbauerné Kiss Katalin és Gyóllai László képviselőket. Szavazzunk. Aki egyetért a hitelesítőkkal, az kézfelnýjtással szavazzon.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

49/2023.(II.09.) sz. Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
- jegyzőkönyv hitelesítők jóváhagyásáról.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Echbauerné Kiss Katalin és Gyóllai László képviselőket a 2023. február 9-i, rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

=====

Varga Attila polgármester: Hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Jegyzőkönyvvezető Molnár Judit. Jelen van még dr. Tóth Dániel jegyző úr is. 1 napirendi pont van, az pedig a következő, az I-es kút kútfej cseréje. Aki egyetért ezzel az 1 napirendi ponttal.

Cserkeszölő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a napirendre tett javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

50/2023.(II.09.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a napirendek elfogadásáról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. I-es kút kútfej csere

Előadó: polgármester

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai – Helyben

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

I-es kút kútfej csere

Előadó: polgármester

(Szóbeli előterjesztés.)

Varga Attila polgármester: Arról van szó, mielőtt átadom az alpolgármesternek a szót, hogy nem lehet a reteszekkel elzárni a kutat. 22-ig szerződés szerint végeznünk kell a csőlefektetéssel, amit emlékeztek megszavaztunk. Ha nem tudjuk elzárni a kutat, akkor nem tudják a csövet kicserélni. Nem mondom azt, hogy miért történt ez. Majd elmondja az alpolgármester. El kell tekintenünk, nincs idő már beszerzést sem lefolytatni. Ezt az ajánlatot kaptuk. A többit pedig elmondja alpolgármester úr.

Horváth Attila alpolgármester: Most ugye kiosztottam ezt a levelet, amit a Kertész Attila főmérnök küldött. Ő megkereste ezt a VIKUV céget, aki termálkutak fúrásával, felújításával, javításával foglalkozik, a kútfej cseréjére kért egy ajánlatot. Látjátok itt a felsorolásban, hogy ez miket tartalmaz, kút lefojtása sóoldattal, iszapszivattyú segítségével, kútfej bontása, alapperem cseréje, tolózárak felszerelése 64-es, 150-es meg 16-os 3 db, szabványos szerelvény sor felszerelése és a kút indítása kompresszorral. Mindösszesen nettó 7.725.000, - Ft + Áfába kerül ez. Azt tudom nektek elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a jelenlegi kútfejünkön lévő csúszó tolózárak, 2 db van rajta, nem lehet elzárni. Az alsó a főelzáró folyik is, tehát folyamatosan folyik belőle a víz. Tehát valahogy az átirányítást meg kell oldani. Kútfej cserével lehet megoldani, viszont a jelenlegi szabvány, ami érvényben van, hogy milyen kútfejet és milyen szerelvényeket lehet felszerelni, az már nem az, mint a jelenlegi, tehát komplett csere. Azt elmondom nektek, hogy tegnap az első telefonálás után majdnem hanyatt estem, mert akkor a fő tolózárra 8 millió Ft-ot adtak minden nélkül. Aztán most ugye átnézték, hogy mi elérhető, hogy elérhető és ez a komplett folyamat, hogy lefojtják a kutat, leszerelik, újraszzerelvényezik ennyibe kerül.

Molnár Zsolt képviselő: Szólhatok hozzá?

Horváth Attila alpolgármester: Persze.

Molnár Zsolt képviselő: Az eredeti pályázatban szintén szerepelt kútelfojtás és kútindítás. A kútelfojtás és kútindítás költsége benne van az eredeti pályázati összegben és akkor ezt most külön akarják venni ehhez? Ezt amúgy is megcsinálta volna a jelenlegi cég.

Horváth Attila alpolgármester: Az más tézsa.

dr. Tóth Dániel jegyző: Az más, ez megint egy új.

Horváth Attila alpolgármester: Neki a kút elzárás az arról szól, hogy a meglévő szerelvényekkel elzárja a jelenlegi gáztalanító tartályt kicseréli...

Varga Attila polgármester: Ami kész van.

Horváth Attila alpolgármester: Ami kész van, közelebb kerül a kúthoz és ugye új mérő és új szerelvényezés történik. Neki az van a pályázatban, hogy a kutat most nem lehet elzárni és nem tudja a vállalt feladatát elvégezni, ő arról nem tehet. Neki úgy van a kút elzárás, hogy elzárja és kicseréli.

Gyóllai László képviselő: Az nem ugyanaz.

Molnár Zsolt képviselő: A kút elfojtása sóoldattal történik, a sóoldat is sok pénzbe kerül.

Horváth Attila alpolgármester: Ebben minden benne van, ebben az összegben.

Molnár Zsolt képviselő: A sóoldat is benne volt az eredeti pályázatban is, annak a költsége is benne van abban a pályázatban. Most ezt a sóoldatot is áthárítják erre a másik cégre, hogy ne nekik kelljen kifizetni ezt a sóoldatot.

Horváth Attila alpolgármester: Nem, ennek az ajánlatnak semmi köze sincs a kivitelezőhöz. A kivitelező, aki elvállalta az egész munkát az erről nem is tud. Ő azt tudja, hogy neki mit kell megcsinálni, de ő azt nem tudja, hogy nekünk ezt a komplett kútfejet le kell cserélni, mert jelen pillanatban nem lehet elzárni.

Molnár Zsolt képviselő: Oké, nem kötözködöm.

Varga Attila polgármester: Egyszerűen nem lehet. Én még azon gondolkoztam, hogy ha el is lehet, utána lehet, hogy nem tudtuk volna megnyitni.

Györe Dávid képviselő: Ebben van veszély?

Horváth Attila alpolgármester: A helyzet az, hogy ha utána lefojtják sóoldattal meg iszap szivattyúval...

Varga Attila polgármester: Azt be tudják indítani.

Horváth Attila alpolgármester: Utána ott van a legutolsó, hogy a kutat visszaindítják kompresszorral.

Varga Attila polgármester: Most mondjad azt a 30 méteres akármidet Zsolti, légy szíves.

Molnár Zsolt képviselő: A másik az, hogy amikor az előző Képviselő-testületnél szintén volt egy tolózár csere. Pitykó csinálta, meg én is ott voltam, csak 4 cm átmérőjű lyukon megy a víz, a többi megkeményedett vízkő. Tehát nem is tudják a sóoldatnak a csövét lenyomni, mert nincsen hely, először szét kell fúrni fűrófejjel.

Horváth Attila alpolgármester: Azt mondták egyébként, hogy a helyszínt ki fogják jönni a jövő héten, még lehet, hogy holnap, de legkésőbb hétfőn. Ezt a helyszínen is nekik meg kell nézni.

Molnár Zsolt képviselő: Azért mondom, mert további értéknövekedés, költség lesz, ha kinyitják...

Berezvai József képviselő: Én már több pénzt nem adok erre. Ilyen nincsen.

Molnár Zsolt képviselő: ... és látni fogják a megkövesedett vízköveket, ez is egy újabb probléma lesz. Én is voltam kútúrú másfél évig azt tudom, hogy ezzel majd számolni fog.

Varga Attila polgármester: Miután el lett anno zárva, le lett zárva ez a kút, azt tudtuk, hogy valamilyen mélységig tönkre ment a belseje. Ezt te mondd nekem évek óta, Zsolt. Azt, hogy most nem lehet elzárni... én ahogy néztem, én azon csodálkoztam, amikor mondták, hogy ezt el tudják nagy kalapáccsal zárni ezeket az örült nagy reteszeket.

Molnár Zsolt képviselő: Kinyitni már nem tudják. Meg ha elzárják kalapáccsal el is törhet.

Varga Attila polgármester: Február 22. a határidő. Addigra meg kell csinálni a cső cserét, a cső kiváltást.

Horváth Attila alpolgármester: Valahogy nekünk a jelenlegi kútvizet, ha szembe állunk a kúttal és balra folyik, valahogy nekünk a jobbra levakított részre mindenképp el kell terelni, mert a kivitelező nem tudja megcsinálni az általa vállalt részeket. Nem az ő hibájából nem fogja tudni megcsinálni, hanem a mi hibánkból nem tudja megcsinálni, mert a mi kutunk. Neki a kúthoz a reteszen túl nincsen köze.

Varga Attila polgármester: Ahol vannak a reteszek, neki ott kell...

Horváth Attila alpolgármester: Ő onnan megy tovább.

Varga Attila polgármester: Ő onnan megy tovább, tehát az, ami rátartozik.

Gyóllai László képviselő: Akkor itt nincs kérdés.

Molnár Zsolt képviselő: Jó, persze, csak haladjunk vele, tudom, de hozzanak egy fúrószárat is.

Varga Attila polgármester: Nem egészen így van ez, azért Jóskának is van bizonyos igazsága abban, hogy ... és nem azért mondom, mert ez nyílt testületi ülés, de igenis azok a korábbi mérnökök, meg azok az emberek, akiknek ennek a karbantartása lett volna a feladata, hogy azok miért nem... Értelemszerűen nem csináltunk volna ilyet, most jött, hogy ezt meg kell csinálni, ezt a kiváltást és biztos, hogy csak azért nem cseréltük volna ki 7 millió Ft-ért a kútfejet, mert hogy mi ki akarjuk cserélni, hogy a reteszeket el tudjuk zárni. Megjegyzem, hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor lett volna rá szükség és hogyha akkor derül ki, akkor ott vagyunk... Ennek valóban nem kellett volna így történnie, gyakorlatilag ezzel a kúttal senki nem törődött.

Molnár Zsolt képviselő: El is van fojtva, tehát az elfojtott kutat...

Varga Attila polgármester: Tudjuk, hogy történt, az előző...

Molnár Zsolt képviselő: A lefojtott kutakat 3 évente savazni kell.

Berezvai József képviselő: Igen, már 20 éve nem volt.

Gyóllai László képviselő: 30 éve nem nyúltak hozzá. Most ezzel nem tudsz mit kezdeni.

Varga Attila polgármester: Lefojtották, aztán egy kicsit megnyitották, hogy valamennyi menjen, de ez nem jó. Mindegy, én ehhez nem tudok hozzászólni, mert én nem értem ezeket a műszaki dolgokat, de hogyha ez nem lesz megcsinálva, akkor nem tudjuk 22-ig.

Molnár Zsolt képviselő: Persze, megszavazzuk, hogy hadd menjen.

Varga Attila polgármester: Nem tudok mit csinálni.

Horváth Attila alpolgármester: Azt, amit mondtál, hogy a pályázatban pontosan mi van leírva azt meg fogjuk nézni. Ami olyan költség, hogy oda elszámolható és fel van írva, azt mi át fogjuk tudni számlázni neki. Lásd víz és szennyvíz bekötés, mivel a mi tulajdonunk, így azt a kivitelező nem rendelhetette meg, csak mi. Azt amennyit a Bácsvíz nekünk leszámolt, azt egy az egyben számlázzuk neki tovább. Tehát ha esetleg tényleg van benne ilyen tétel, hogy sóoldat, meg iszapszivattyúzás, meg ilyenek, akkor azt át fogjuk neki számlázni, mert úgyis részletes számlát fogunk kérni, másként nem megy.

dr. Tóth Dániel jegyző: Addig is kell ez...

Horváth Attila polgármester: Én nem gondoltam volna, hogy ennyibe kerül.

Molnár Zsolt képviselő: 500.000, - Ft 1 m³ sóoldat és oda kell szerintem 1,5.

Horváth Attila alpolgármester: Azért mondom, hogy brutál. Ki gondolná, hogy egy ekkora..., mert nem olyan vészett nagy a szerelvény, hogy ez ennyibe kerül, de megmondta a mérnök, hogy az a PN64 az azt jelenti, hogy 64 bár nyomásúnak kell lenni a főcsapnak.

Gyóllai László képviselő: Ez nem olcsó multság.

Horváth Attila alpolgármester: Annyit kell tudni neki. 64 bárt tudni kell tartani neki, ha elzárják.

Molnár Zsolt képviselő: Ez csak részletkérdés, tehát én elfogadom.

Gyóllai László képviselő: Ez sajnos ennyi.

Varga Attila polgármester: Láttatok volna, hogy milyen arccal jött a folyosón délután, mikor megjött ez az e-mail.

Gyóllai László képviselő: Még azóta is maradt valami vissza.

Echbauerné Kiss Katalin képviselő: Elhiszem, még most is látjuk rajta.

Varga Attila polgármester: Azért lett behozva, mert amennyiben úgy döntünk beszerzésre sincs idő. Nem fogunk tudni mit csinálni. Aki egyetért az előterjesztéssel, hogy ezt rendeljük meg, az kézfeltartással jelezze.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:

51/2023.(II.09.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- I-es kút kútfej cseréről.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az I-es kút kútfej cseréjéről szóló szóbeli előterjesztést és akként határozott, hogy az I-es kút kútfej cseréjére vonatkozó 7.725.000, - Ft + ÁFA összegű ajánlatot az alábbi tartalommal elfogadja, valamint az erre vonatkozó MODIVI-Aqua Kft-vel történő szerződéskötést engedélyezi.

A Képviselő-testület az I-es kút kútfej cseréjére vonatkozó ajánlatot az alábbi tartalommal engedélyezi:

- kút elfolytása sóoldattal, iszapszivattyú segítségével,
- kútfej bontása, alapperem cseréje,
- tolózárak felszerelése DN150 PN64 1 db, DN150 fémzárású PN16 3 db,
- DN150 szabványos szerelvény sor felszerelése,
- kút indítás kompresszorral.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I-es kút kútfej cseréjének forrásait a költségek átcsoportosításával biztosítja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- dr. Tóth Dániel jegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben
- Gazsi József mb. intézményvezető – helyben

=====

Varga Attila polgármester: Látjátok rajta az időt is, hogy mikor jött meg. Én nem is tudtam róla.


Horváth Attila alpolgármester: Mi már ez ügyben telefonálgatunk napok óta, mert ennek a VIKUK cégnek a vezetője a Tóth József, aki meg tudja pontosan mondani, mert ismeri is a kutat, hogy mi kell, külföldön volt, ma jött vissza.

Varga Attila polgármester: Én köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
(A Képviselő-testület ülését 19 óra 53 perckor bezárta.)


Kmf.


Varga Attila
polgármester




dr. Tóth Dániel
jegyző


Echbauerné Kiss Katalin
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő



Gyóllai László
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülése

2023. február 9.


Varga Attila polgármester



Horváth Attila alpolgármester



dr. Tóth Dániel jegyző



Echbauerné Kiss Katalin




Berezvai József



Gyóllai László




Györe Dávid Attila



Molnár Zsolt



képviselők



----- Forwarded message -----

Feladó: <molnarnemesm@modivi.hu>

Date: 2023. febr. 9., Cs, 15:51

Subject: MODIVI-Árajánlat

To: <vatuko@gmail.com>

Cc: Vikuv Ex Toth Jozsef <toth.jozsef@modivi.hu>, <iroda@modivi.hu>

Tisztelt Kertész Attila!

Köszönjük megtisztelő megkeresését! Ajánlatunk a következő:

- kút elfolytása sóoldattal, iszapszivattyú segítségével.
- kútfej bontása, alapperem cseréje
- tolózárak felszerelése DN150 PN64 1 db, DN150 fémmzárású PN16 3db
- DN150 szabványos szerelvény sor felszerelése.
- kút indítás kompresszorral

MINDÖSSZESEN: nettó 7.725.000.- Ft+ ÁFA

Tisztelettel:

Molnár-Nemes Máté

Mobil: +36301621399

MODIVI-Aqua Kft

2700 Cegléd, Kőrösi út 70.

Adószám: 14282654-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-119523